JIZZAKH INSULATION

Manzil: Jizzax shahri, Bunyodkor MFY, Loyihalash ko'chasi, 81-uy; **H/r:** 2021 4000 4071 6147 3001
Bank: Andijon shahri, «Hamkorbank» AT bosh ofisi
MFO: 00083; **STIR:** 311 650 064; (+99899 889 01 56;

ISSIQLIK IZOLYATSIYALOVCHI MINERAL PAXTA

№ 09/11-01 «09» ноября 2026

Сертификат качества

Теплоизоляционная минеральная вата в рулонах - (применяется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве и промышленности для изоляции поверхностей с температурой -180 ° С до +700 ° С, в том числе для использования в теплоизоляционных конструкциях) - ГОСТ 4640-2011.

Сертификат о происхождения товара ФОРМА СТ-1 – UZGE605012137301. Номер инвойса №ECO/302 от 09.11.2026.

Партия № 20261104

Дата изготовления: 04.11.2026

Объём партии: 3000 штук

Наименование показателей	**Значение показателей по теплоизоляционных минеральных ват в рулонах без фольги ГОСТ 4640-2011**	**Результаты испытаний**
Размеры, мм - ширина - длина - толщина	 - 10000 мм - 1200 мм - 50 мм	 - 10000 мм - 1200 мм - 50 мм
Плотность, кг/м³, не более	35	12
Модуль кислотности, не менее	2,0	2,0
Водостойкость, pH, не более	3,5	3,5
Средний диаметр волокна, мкм, не более	3	3

Содержание не волокнистых включений размером св. 0,25 мм, % по массе, не более	8	8
Теплопроводность*, Вт/ (м К), не более, при температуре: 283 К (10° С)	0,038	0,039
Влажность, % по массе, не более	1,0	1,0
Содержание органических веществ, % по массе, не более	2,0	2,0

Директор Хикматиллаев Х